

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)
ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 273-51-26, e-mail: oogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Кумертауский межрайонный ОНД и ПР УНДиПР Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан, ул. К.Маркса д. 19, РБ, г. Кумертау, 453307, тел. 8(34761)2-19-69, e-
mail: gpnkumertau@mail.ru

Предписания № 22 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №12 городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

директор МБОУ «СОШ №12» Митченкова Оксана Викторовна

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.
Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору №22 от "27"
февраля 2018

В период с 09 ч 30 мин. "01" марта 2018 г. продолжительностью 2 рабочих дня главным
государственным инспектором г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по
пожарному надзору майором вн. службы Ивановым Николаем Юрьевичем в отношении
объекта защиты Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №12 городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан» (комплекс зданий, отнесенных к категории высокого риска), расположенных по
адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Некрасова, 28,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с Митченковой Оксаной Викторовной - директором МБОУ «СОШ №12»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору, установленные Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390):

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	

1.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крыше (покрытиях) зданий в исправном состоянии <i>(ранее предписано к устранению до 10.02.2018 г. Предписанием Кумертауского МОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по РБ от 08.02.2017 №9/1/1)</i>	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г	06.03.2019	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Кумертау,
Куюргазинского и Федоровского районов по
пожарному надзору Иванов Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«06» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):

директор МБОУ «СОШ №12»

Митченкова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 06 » марта 2018 г.

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

(подпись)

М.Л.П.*

(подпись)