



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Кумертауский межрайонный отдел надзорной  
деятельности и профилактической работы  
ул. К.Маркса, д. 19, г. Кумертау, 453300  
Телефон: (347) 61-2-19-69  
E-mail: gpnkumertau@mail.ru  
Единый телефон доверия (347) 233-99-99

Директору МБОУ СОШ № 12  
Митченковой Оксане Викторовне

11.09.2020 № 1454-4-14-28

Представление об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения  
«11» сентября 2020 г. г. Кумертау

Я, главный государственный инспектор г. Кумертау, Куюргазинского и  
Федоровского районов по пожарному надзору подполковник внутренней  
службы Рамазанов Денис Галинурович

(должность звание фамилия инициалы)

рассмотрев постановление № 94 от «11» сентября 2020 года по делу об  
административном правонарушении в области пожарной безопасности и  
материалы на: директора Муниципального бюджетного общеобразовательного  
учреждения средняя общеобразовательная школа №12 городского округа город  
Кумертау Республики Башкортостан Митченкову Оксану Викторовну;

( полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица )

находящееся (зарегистрированного(ую)) по адресу: 453307, Республика  
Башкортостан, город Кумертау, улица Некрасова, 28

(юридический адрес или адрес регистрации)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)  
государственного инспектора г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского  
районов по пожарному надзору Рамазанова Д.Г. № 82 от "12" августа 2020 года,  
с целью исполнения утвержденного ежегодного плана проведения плановых  
проверок на 2020 год, который опубликован на официальном сайте  
прокуратуры Республики Башкортостан в сети «Интернет», в период с "19"  
августа 2020 г. с "04" сентября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.  
Продолжительность 02 час. 30 мин.; "07" сентября 2020 г. с 15 час. 00 мин. до  
17 час. 30 мин. Продолжительность 02 час. 30 мин., "09" сентября 2020 г. с 09



час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин., заместителем главного государственного инспектора г. Кумертау, Куюргазинского и Фёдоровского районов по пожарному надзору майором внутренней службы Коневым Александром Евгеньевичем проведена плановая проверка, в отношении объекта защиты - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №12 городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, ИНН 0262008455, ОГРН 1020201813576 (Высокий риск) (далее по тексту МБОУ СОШ № 12), расположенного по адресу: 453307, Республика Башкортостан, город Кумертау, улица Некрасова, 28, при которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, ответственность за которые несет должностное лицо - директор МБОУ СОШ № 12 Митченкова Оксана Викторовна,

(указываются время, адрес, место совершения нарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Покрытие полов на путях эвакуации в здании выполнены с неизвестными показателями пожарной опасности (не предоставлены документы на краску) п. 6 ст. 134 табл. 28 № 123-ФЗ;

2. Руководитель не обеспечил наличие на двери помещения элетрощитовой обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 20 ППР 390;

3. Дверь помещения библиотеки не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах (отсутствует доводчик), п. 7.17 СНИП 21-01-97

4. Двери эвакуационного выхода ведущего из коридора в лестничную клетку (коридор расположенный возле столовой) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (отсутствуют доводчики), п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 6.18\* СНИП 21-01-97\*;  
(указывается существо нарушения)

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится представление)

Вам необходимо обеспечить своевременное устранение нарушений требований пожарной безопасности.

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин

и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы



Рамазанов Д.Г.

Представление получил / направлено:

11.09.2008 г. директор Инф. Агентства О.И.

(дата, должность, подпись, ФИО / дата, № почтового отделения и № заказного письма)